

O **FieldLogger** é um módulo de aquisição e registro de variáveis analógicas e digitais. Tem 8 entradas analógicas universais e 8 entradas ou saídas digitais. Pode se comportar como o mestre de uma rede Modbus RTU e ler registradores de outros escravos a fim de registrá-los em memória ou disponibilizá-los nas outras interfaces. Capaz de efetuar operações matemáticas nos canais de entrada, possui alta velocidade de leitura e registro, grande capacidade de memória, aceita cartão SD e pen drive e possui várias opções de conectividade.

No CD que acompanha o produto está o manual de operação e instalação do **FieldLogger** na versão integral, onde o usuário pode obter todas as informações necessárias para uma utilização adequada.

DESEMBALAGEM

Ao desembalar, além deste Guia Rápido, deve-se encontrar:

- Um **FieldLogger**;
- Um cabo USB;
- Um CD com softwares, drivers e documentação do produto.

CONFIGURAÇÃO INICIAL E INSTALAÇÃO DO SOFTWARE

A configuração do **FieldLogger** é realizada através do software Configurador. Este software acompanha o equipamento e roda sobre as plataformas Windows® XP ou superiores.

Antes de conectar o **FieldLogger** à porta USB do computador, faça a instalação dos drivers e do software Configurador. Para efetuar a primeira configuração do equipamento, siga os passos a seguir:

1. Retirar da embalagem o **FieldLogger**, o CD e o cabo USB que o acompanham.
2. Instalar o software Configurador no computador (os drivers para comunicação USB serão instalados junto).
3. Energizar o **FieldLogger** e conectá-lo a uma porta USB livre no computador através do cabo USB. Se, porventura, os drivers ainda não tiverem sido instalados e uma janela aparecer no Windows indicando que um novo hardware foi localizado e que os seus drivers devem ser instalados, verifique no manual o procedimento correto.
4. Execute o software Configurador e efetue a leitura da configuração do equipamento. Pronto! Se a configuração for lida com sucesso, você está apto a configurar e utilizar seu **FieldLogger**. Em caso de erro, consulte o manual e observe as dicas e instruções apresentadas pelo software Configurador.

O **FieldLogger** sai de fábrica com uma configuração padrão, conforme segue:

- Interface RS485 habilitada como escravo: 19200 bps, sem paridade, 1 stop bit e endereço Modbus 1.
- Interface Ethernet desabilitada.
- Registros desabilitados.
- Nenhum canal analógico habilitado.
- Nenhum canal digital habilitado (todos configurados como entradas).
- Nenhum canal virtual habilitado.
- Nenhum alarme configurado.
- Coleta por pen drive desabilitada.
- Acesso da IHM apenas para leitura.

El **FieldLogger** es un módulo de adquisición y registro de variables analógicas y digitales. Tiene 8 entradas analógicas universales y 8 entradas o salidas digitales. Puede comportarse como Master de una red Modbus RTU y leer registradores de otros Esclavos para registrarlos en memoria o hacerlos disponibles para otras interfaces. Es capaz de efectuar operaciones matemáticas en los canales de entrada. Posee alta velocidad de lectura y registro, gran capacidad de memoria, acepta tarjetas SD y pendrive. Posee varias opciones de conectividad.

En el CD que acompaña al producto está el manual de operación e instalación del **FieldLogger** en su versión integral, donde el usuario puede obtener todas las informaciones necesarias para una utilización adecuada.

DESEMBALAJE

Al desembalarlo, además de esta Guía Rápida, debe encontrar:

- Un **FieldLogger**;
- Un cable USB;
- Un CD con softwares, drivers y documentación del producto.

CONFIGURACIÓN INICIAL E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

La configuración del **FieldLogger** es realizada a través del software Configurador. Este software acompaña al equipamiento y corre sobre las plataformas Windows® XP o superiores.

Antes de conectar el **FieldLogger** al puerto USB de la computadora, realice la instalación de drivers y del software Configurador. Para efectuar la primera configuración del equipamiento, siga los siguientes pasos:

1. Retirar del embalaje el **FieldLogger**, el CD y los cables USB que lo acompañan.
2. Instalar el software Configurador en la computadora (los drivers para comunicación USB serán instalados conjuntamente).
3. Energizar el **FieldLogger** y conectarlo a un puerto USB del ordenador con el cable USB. En el caso que los drivers no hubieran sido instalados aún, y se abriera una ventana de Windows indicando que un nuevo hardware fue encontrado y que sus drivers deben ser instalados, verifique en el manual el procedimiento correcto.
4. Ejecute el software Configurador y efectúe la lectura de la configuración del equipamiento. Listo! Si la configuración fuera leída con éxito, usted está listo para configurar y utilizar su **FieldLogger**. En caso de error, consulte el manual y observe los consejos e instrucciones presentadas por software Configurador.

El **FieldLogger** sale de fábrica con una configuración estándar, presentada a continuación:

- Interface RS485 habilitada como esclavo: 19200 bps, sin paridad, 1 stop bit y dirección Modbus 1.
- Interface Ethernet deshabilitada.
- Registros deshabilitados.
- Ningún canal analógico habilitado.
- Ningún canal digital habilitado (todos configurados como entradas).
- Ningún canal virtual habilitado.
- Ninguna alarma configurada.
- Descarga por pendrive deshabilitada.
- Acceso de la IHM sólo para lectura.

FieldLogger is an analog and digital variables data logger module. It has 8 universal analog inputs and 8 digital I/Os. It can act as a Modbus RTU network master and read registers from other slaves in order to log them into memory or make them available on its other interfaces. Capable of performing mathematical operations on the input channels, it has fast reading and logging rates, a large storage memory, accepts SD card and thumb drive and has a full set of connectivity options.

The full version of **FieldLogger** operating and installation manual is in the product CD. There users can find all needed information for getting the best out of **FieldLogger** into their application.

UNPACKAGE

When unpacking, besides this Quick Guide, you will also find:

- One **FieldLogger** module;
- One USB cable;
- One CD with software, drivers and product documentation.

INITIAL CONFIGURATION AND SOFTWARE INSTALLATION

FieldLogger configuration is executed through the Configurator application. This application is freely distributed with the equipment and runs under Windows® XP, Vista and 7 operating systems.

Before connecting the **FieldLogger** to the computer USB port, please install the Configurator application and the USB drivers. In order to make the first configuration, please follow these steps:

1. Unpack the **FieldLogger**, CD and USB cable.
2. Install the Configurator application in the computer (USB communication drivers will be installed as well).
3. Power on the **FieldLogger** and connect it to the computer through the USB cable. In case the drivers have not yet been installed and a window pops up indicating that a new hardware has been found, check in the manual the right proceeding to install it.
4. Run the Configurator application and read the equipment configuration. If it succeeds, you are able to configure and use your **FieldLogger**. On any error, check the manual and follow the hints and instructions given by the Configurator application.

FieldLogger is set with the following factory default configuration:

- RS485 Interface enabled as SLAVE: 19200 bps, no parity, 1 stop bit and Modbus address 1.
- Ethernet Interface disabled.
- Data logging disabled.
- All analog channels disabled.
- All digital channels disabled (all configured as inputs).
- All virtual channels disabled.
- No alarms configured.
- Download via thumb drive disabled.
- HMI access set only for reading.


SPECIFICATIONS

Analog Inputs	<p>8 analog inputs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermocouple J, K, T, E, N, R, S and B (IEC-584). • Pt100, Pt1000 (IEC-751), 0-20 mA, 4-20 mA, 0-20 mV, 0-50 mV, 0-60 mV, - 20-20 mV, 0-5 V and 0-10V.
Analog Accuracy	<ul style="list-style-type: none"> • Thermocouple J, K, T, E and N: 0.2 % of range \pm 1 °C. • Thermocouple R, S and B: 0.2 % of range \pm 3 °C. • Pt100, Pt1000, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-20 mV, 0-50 mV, 0-60 mV, - 20-20 mV, 0-5 V and 0-10 V: 0.15 % of maximum range.
Digital Inputs / Outputs	8 digital channels that can be individually configured as inputs or outputs.
Relay Outputs	2 Relays SPST-NO/NC, 3 A / 250 Vac
RS485 Interface	Can be used as a Modbus RTU slave or master (can read up to 64 slaves).
Ethernet Interface	10/100 Mbps.
Supported Protocols and Services	TCP/IP, DHCP, HTTP, SMTP, SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP, FTP server and client.
Internal Memory	2 MB.
SD Card	Up to 16 GB.
Operating Environment	0 to 50 °C. Relative Humidity (Maximum): 80 % up to 30 °C. For temperatures above 30 °C, decrease 3 % per °C. Installation category II. Pollution degree 2. Altitude < 2000 m.
Enclosure	ABS + PC
Dimensions	165 x 117 x 70 mm; Weight: 400 g. (no HMI)
Power Supply	<ul style="list-style-type: none"> • 100 to 240 Vac/dc (50 / 60 Hz) • 24 Vdc/ac (50 / 60 Hz)
Protection	IP20
Configuration Software Operation Environment	Software for Windows® XP, Vista and 7. Menus in Portuguese, Spanish or English.

Table 01

FieldLogger

QUICK GUIDE



NOVUS
WWW.NOVUSAUTOMATION.COM